

प्रपत्र- 'श'


अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन  
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(च)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन- 510 ए० वी० पब्लिक स्कूल महुला नबीपूर, अरंगाबाद
2. भवन का निर्माण वर्ष:- 2008
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- 2021
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- एग्रेसिव (बैलानिक सर्विस)
6. उप-कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- नहीं
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):- 12 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- 10 मीटर
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- 120 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- 3310 वर्ग मीटर  
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- 4+3
12. तलघर की संख्या:- 00
13. स्टील/भूतल की संख्या:- 01
14. ब्लॉक की संख्या:- 01
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 350 विद्यार्थी
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- 835 वर्ग मीटर - 1400 विद्यार्थी
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- आम्बा नवीन स्ट्रीट - 30 मीटर  
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? हाँ
19. क्या मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा है? नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:- आगे 50 मीटर पिछे 8 मीटर, बाहिने- 25 मीटर, बापे 12 मीटर
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है? प्रवेश द्वार 20 मीटर चौड़ाई - 20 मीटर ऊँचाई, निकास द्वार 10 मीटर चौड़ाई - 20 मीटर ऊँचाई
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनों की संख्या):- स्कूल किड्स हरिया के सामने कुल घर- 6 पार्किंग 01
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारो तरफ दूरी):- 4.50 - 50 मीटर, 5.00 - 14 मीटर
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- 01
26. निकासी द्वार की संख्या:- 01  
30 - 25 मीटर, 60 - 12 मीटर
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- हाँ - 15 मीटर
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- 02/6'6" / 3.5
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- 01/6'6" / 3.5
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- नहीं 80 मीटर
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं

*(Signature)*  
Principal  
D.A.V. Public School  
Nabipur  
Aurangabad (Bihar)

35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल)- नही
36. फायर टॉवर(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल)- नही
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान- नही
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नही)- 8 फिट चौड़ा
39. क्षैतिज निकास की स्थिति- सही है
40. निकासी हेतु रीशनीकरण निकासी संकेत- नही
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि- नही
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात- नही
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन- नही
44. धुआँ निकासी व्यवस्था- है
45. विद्युत अधिष्ठापन- है
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर- नही
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत- 50 kVA + 20 kVA
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम- स्त्रीट - 1 अदद
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान- नही है
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार)- है
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- फायर एलार्म सिस्टम लगा हुआ है।
52. स्वचालित स्पिंकलर सिस्टम- नही
53. नली रील- है
54. वेट राईजर्स- नही
55. सूखी राईजर्स- नही
56. डाउन कमर- है
57. यार्ड हाइड्रेंट- नही
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर)- नही
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर)- 30000 लीटर सिम-25
60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट)- 5 HP
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र(प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/ABC-61) नं०/ABC-61) 18 अदद
- विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि:- 12/04/2023
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष- नही
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर( भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित)- है
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी- नही
65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है। नही

  
 D.A. Public School  
 Nabihanga  
 Aurangabad (Bihar)

